



ROMÂNIA
JUDEȚUL VALCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DICULEȘTI

HOTARAREA NR.5

PRIVITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma actualizarii studiului de fezabilitate si modificarii cotei TVA incepand cu 01.01.2016 pentru obiectivul de investitie „EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DICULEȘTI, JUDEȚUL VALCEA”

Consiliul Local al comunei Diculești, județul Valcea, întrunit în ședința ordinară în data de 19.02.2016 la care participa un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție.

Văzând ca președinte legal ales este domnul Ionescu Marian.

Având în vedere:

- Expunerea de motive și proiectul de hotărâre al Primarului Comunei Diculești, în calitate sa de initiator;

- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Diculești, jud. Valcea înregistrat la nr. 270/15.02.2016, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati în urma actualizării studiului de fezabilitate și modificării cotei de TVA începând cu data de 01.01.2016 pentru obiectivul de investiție „EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DICULEȘTI, JUDEȚUL VALCEA”.

- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Diculești, județul Valcea;

- Raportul comun de avizare din punct de vedere al legalității întocmit de secretarul comunei Diculești, județul Valcea.

ținând cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor;

respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile articolului art. 36 alin. 2 (b) coroborat cu alin. 4(d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru Aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr 1851/2013 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.1 art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, cu un număr de 11 voturi pentru 11 contra 0 abțineri, aproba următoarea.

HOTARARE

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DICULEȘTI, JUDEȚUL VALCEA”, în vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – subprogramul „MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC” a) realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba implementarea proiectului și suportarea din bugetul local al comunei Diculești, județul Valcea a cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală

Art.3. Primarul Comunei Diculești, Județul Valcea va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul Local al Comunei Diculești, Județul Valcea, asupra modului de îndeplinire.

Art.4.(1) Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor și persoanelor interesate.

(2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin grija secretarului Comunei Diculești, județul Valcea prin afișare la sediul Primăriei Comunei Diculești, județul Valcea și prin publicare pe site-ul Primăriei Comunei Diculești, Județul Valcea. Se va comunica Instituției Prefectului Valcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IONESCU MARIAN



DICULEȘTI NR.5/19.02.2016

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BOGHIANU VASILE

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE : „EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DICULESTI, JUDETUL VALCEA” rezultati in urma actualizarii studiului de fezabilitate.

TITULAR: Comuna Diculesti, judetul Valcea

BENEFICIAR: Comuna Diculesti, judetul Valcea

AMPLASAMENT Satele Diculesti, Budesti, Babeni-Oltetu si Colelia, comuna Diculesti, judetul Valcea – Regiunea de dezvoltare 4 SUD – VEST, România

PROIECTANT : SC INFRA & CIVIL DESIGN SRL

**INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI:
VALOAREA INVESTITIEI :**

	Mii lei/mii euro (inclusiv TVA)
TOTAL GENERAL	4.165,533 mii lei / 917,801 mii
Din care Construcții - Montaj	2.969,527 mii lei / 654,282 mii

Curs LEI/EURO la data de 28.01.2016 – 1 EURO 4,5386 LEI

➤ SURSĂ DE FINANȚARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE PROPRIE:

In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt **4.034,473 lei cu T.V.A** iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de **131.060 lei cu T.V.A (contributie proprie).**

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.01.2016:

Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala decontata este de **29,760 mii lei cu TVA - cheltuieli neeligibile (contributie proprie).**

Restul de executat decontat conform devizului general actualizat de SC INFRA& CIVIL DESIGN SRL este **4.135,773 mii lei cu TVA** din care **4.034,473 mii lei cu TVA reprezinta cheltuieli eligibile** iar **101,300 mii lei cu TVA cheltuieli neeligibile (contributie proprie).**

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :

Retea de distributie apa potabila in lungime totala de **L= 16051 m** din conducte de PEID din care:

- **4099 m** conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, **De 63 mm ;**
- **3511 m** conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, **De 90 mm ;**
- **8441 m** conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, **De 110 mm.**

Statie de pompare apa potabila care cuprinde urmatoarele obiecte:

- Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana butilica pentru statia de pompare, cu volumul util **Vu = 10 mc ;**

- Stație de pompare containerizată (container comun pentru grupul de pompare cu $Q=1$ l/s și $H_p=60$ mCA și pompa incendiu cu $Q=5$ l/s și $H_p=50$ mCA) ;
- Împrejmuire zona de protecție sanitară (împletitură din sârmă de oțel zincată $D=2$ mm cu ochiuri pătrate de 16×16 mm, fixată pe stalpi metalici, cu înălțimea la coamă de 2,05 m inclusiv porți acces) – $P=40$ ml ;
- Conducte tehnologice în incinta stației de pompare ;
- Grup electrogen montat în containerul stației de pompare.

Bransamente la rețeaua de alimentare cu apă, 665 buc alcătuite din conductă de bransament din PEID, PE100, SDR26, PN6, De 25mm și camin de bransament, dintre care :

- 170 bransamente pe conductă cu De 63 mm ;
- 145 bransamente pe conductă cu De 90 mm ;
- 350 bransamente pe conductă cu De 110 mm.

Subtraversări ale rețelei de distribuție realizate prin foraj orizontal dirijat în conductă de protecție din oțel :

- Subtraversări ale conductei de distribuție realizate prin foraj orizontal în conductă de protecție din OL cu lungimea $L=197$ m.

Supratraversări ale rețelei de distribuție realizate cu masive de reazem:

- Supratraversări ale conductei de distribuție realizate cu masive de reazem în conductă de protecție din OL, izolată termic, cu lungimea $L=56$ m.

Supratraversări ale rețelei de distribuție realizate cu piloni și cabluri:

- Supratraversări ale conductei de distribuție realizate cu piloni și cabluri în conductă de protecție din OL, izolată termic, cu lungimea $L=30$ m.

Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) în vederea pozării conductelor

- Suprafața desfacere refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafața $S=70$ mp.

Desfacere refacere rigole betonate în vederea pozării conductelor

- Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea $L=150$ m.

Desfacere-refacere platforme betonate și podete în vederea pozării conductelor

- Desfacere refacere platforme betonate și podete în vederea pozării conductelor cu suprafața $S=530$ mp.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IONESCU MARIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
BOGHIANU VASILE**